

PENCEGAHAN KEBAKARAN

RUMAH DAN TEMPAT KEDIAMAN




Jangan meninggalkan masakan di dapur tanpa pengawasan walaupun hanya beberapa saat.



Pastikan tidak ada kebocoran pada saluran tiub gas dan *Liquefied Petroleum Gas (LPG) Regulator* dengan sentiasa membuat pemeriksaan setiap kali selepas memasak.




Jangan menghalang laluan kecemasan.




Sentiasa memeriksa dan memastikan semua peralatan elektrik dalam keadaan baik dan sentiasa mematikan peralatan elektrik selepas menggunakannya.



Sediakan tempat khusus bagi penggunaan seterika dan matikan suis jika tidak digunakan.



Jangan membuat penyambungan elektrik berlebihan pada *multi-plug extension (MPE)* dan *main socket*. Pastikan ianya dalam keadaan baik dan boleh digunakan.



Simpan dan jauhkan bahan yang mudah terbakar di tempat yang selamat.



Sediakan alat pemadam api seperti *Fire Extinguisher, Fire Blanket, Smoke Detector, Heat Detector, Fire Alarm* bagi kegunaan rumah.



Jangan membuat pembakaran terbuka di sekitar rumah.

**HUBUNGI DENGAN
SEGERA**

TALIAN KECEMASAN ABDB
16444

JABATAN BOMBA DAN
PENYELAMAT, KHEDN
(MINDEF, ASMDB, GRU SG AKAR, AP ABDB,
PERKHEMAHAN BANGAR)
995

BALAI BOMBA BERAKAS GARISON
2311222

BALAI BOMBA PANGKALAN
MUARA
2775222

BALAI BOMBA PENANJONG
GARISON
4229222

BALAI BOMBA PERKHEMAHAN
TUTONG
4228222

BALAI BOMBA PERKHEMAHAN
LUMUT
341222



Poster KKK
Edisi Khas Ogos 2023
Unit Inspektorat ABDB